



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Красносулинскому району**

Почтовый адрес: ул. Ворошилова, 18. г. Красный Сулин, Ростовская область, 346350

E-mail: 110gpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 35/ 1 / 26

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1
«Белоснежка»**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

Начальником ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы Мелиховым Григорием Александровичем, в период времени с 14 ч. 00 мин. «22» мая 2019 г. по 18 ч. 00 мин. «30» мая 2019 г. проведено мероприятие по надзору в отношении МБДОУ «Детский сад № 1 «Белоснежка», по адресу: Красносулинский район, п. Первомайский, ул. Карла Маркса, 42
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад № 1 «Белоснежка» Акименко Галиной Николаевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п./п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(хы) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5
1.	Системы противопожарной защиты (АУПС, СОиУЭ), смонтированные в здании учреждения в 2007 году не соответствуют действующим нормативным документам по пожарной безопасности, срок эксплуатации установленного оборудования, согласно паспортов, истек. Кабельные линии используемые при монтаже АУПС не соответствуют требованиям по огнестойкости для данных систем, что нарушает (ФЗ №123 ст.103 п.2) и разработанного на его основании (СП5.13130.2009 изм1. п.13.15.3) с указанием на ГОСТ Р 53315-2009 разд.6 табл.2. Для бесперебойной эксплуатации требуется модернизация в соответствии действующими нормативными документами, после проведения проектных работ.	ППР в РФ п. 61, ФЗ № 123 ст. 83, ФЗ №123 ст.103 п.2, СП СП5.13130.2009 разд.6 табл.2;	01.06.2021	

2.	Ширина эвакуационного выхода с 1-го и со 2-го этажа (из групп) менее 1,2 метра, а именно: 0,6 м.	Ст. 151 ФЗ - № 123, СНиП 21-01-97* п. 6.16*; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14	01.06.2021	
3.	Конструктивное исполнение путей эвакуации (коридор, лестницы) в учреждении не соответствует требованиям, на путях эвакуации допускается наличие горючих материалов (панелей МДФ).	ФЗ № 123 ст. 52 ч.1,2, ст. 53, СП 1.13130.2009 п. 4.3.2.	01.06.2021	
4.	Эвакуационные металлические наружные лестницы со 2-го этажа не соответствуют требованиям нормативных документов, а именно по уклону лестницы, по площади ступеней, по исполнению ограждений.	СП 1.13130.2009 п. 5.2.15, п. 5.2.16,	01.06.2021.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

В квартале 20 года.
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Красносулинскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области
подполковник внутренней службы Мелихов Г.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«30» мая 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись, печать)

«30» мая 2019 г.



Заведующая МБДОУ «Детский сад № 1
«Белоснежка»
Акименко Галина Николаевна

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575819

Владелец Акименко Галина Николаевна

Действителен с 18.08.2021 по 18.08.2022