



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ростовской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по  
Красносулинскому району**

Почтовый адрес: ул. Ворошилова, 18. г. Красный Сулин. Ростовская область, 346350

E-mail: 11ogpn\_rnd@mail.ru

**Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Красный Сулин Ростовской области

(место составления акта)

«18» июня 2021 г.

(дата составления акта)

«13» часов «00» минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

**№ 61**

По адресу: Ростовская область, Красносулинский район, п. Первомайский, ул. Карла Маркса, 42;

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения начальника ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области старшего лейтенанта внутренней службы Петренко Р.С. № 61 от 01.06.2021 года,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 1 «Белоснежка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

18.06.2021 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность: 3 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 раб. день / 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области, по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Ворошилова, 18, этаж 2, кабинет № 14

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 1 «Белоснежка» Кондратенко Т.Н. *Кондратенко*

01.06.2021 г. в 10 ч. 15 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: ---/--

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Петренко Роман Сергеевич – начальник ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кондратенко Татьяна Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 1 «Белоснежка», Грибова Наталия Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад № 1 «Белоснежка»:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ---/--

(с указанием характера нарушений: лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ---/--

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): № 35/1/26 от 30.05.2019 года:

1. Системы противопожарной защиты (АУПС, СОиУЭ), смонтированные в здании учреждения в 2007 году не соответствуют действующим нормативным документам по пожарной безопасности, срок эксплуатации установленного оборудования, согласно паспортов, истек. Кабельные линии используемые при монтаже АУПС не соответствуют требованиям по огнестойкости для данных систем, что нарушает п. 2 ст. 103 ФЗ № 123, и разработанного на его основании п. 13.15.3 изм. 1 СП.5.13130.2009 с указанием на разд. 6 табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009. Для бесперебойной эксплуатации требуется модернизация в соответствии действующими нормативными документами, после проведения проектных работ, в нарушение статьи 83, пункта 2 статьи 103 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. (далее – ТРОПБ), пункта 61 постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР № 390) (аналогично пункта 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР № 1479), раздела 6 таблицы 2 СП 5.13130.2009 (аналогично раздела 6 СП 484.1311500.2020);

2. Ширина эвакуационного выхода с 1-го и со 2-го этажа (из групп) менее 1,2 метра, а именно: 0,6 метра, в нарушение статьи 51, 52 ТРОПБ, пункта 6.16\* СНИП 21-01-97\* и пункта 5.2.14 СП 1.13130.2009 (аналогично пункту 5.1.4 СП 1.13130.2020);

3. Эвакуационные металлические наружные лестницы со 2-го этажа, не соответствуют требованиям нормативных документов, а именно по уклону лестницы, по площади ступеней, по исполнению ограждений, в нарушение пункта 5.2.15 и 5.2.16 СП 1.13130.2009 (аналогично пункта 4.4.1 и 5.2.1 СП 1.13130.2020);

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена.

(заполняется при проведении выездной проверки)



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание ГПН № 61/1/37 от 18.06.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

  
(подпись)

Р.С. Петренко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Кондратенко Татьяна Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 1 «Белоснежка»;  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» июня 2021 г.

Кондратенко  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ростовской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по  
Красносулинскому району**

Почтовый адрес: ул. Ворошилова, 18, г. Красный Сулин, Ростовская область, 346350

Телефон/факс: (8267) 5-24-31, E-mail: 110gpn\_rnd@mail.ru

**Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 61 / 1 / 37**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 1 «Белоснежка»,

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

начальником ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области старшим лейтенантом внутренней службы Петренко Романом Сергеевичем, в период времени с «10» ч. «00» мин. по «13» ч. «00» мин. «18» июня 2021 г., проведено внеплановое мероприятие по контролю ранее выданного предписания ГПН № 35/1/26 от 30.05.2019 г., в отношении МБДОУ «Детский сад № 1 «Белоснежка», по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, п. Первомайский, ул. Карла Маркса, 42.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с завелюющим МБДОУ «Детский сад № 1 «Белоснежка» Кондратенко Татьяной Николаевной, воспитателем МБДОУ «Детский сад № 1 «Белоснежка» Грибовой Наталией Николаевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Системы противопожарной защиты (АУПС, СОиУЭ), смонтированные в здании учреждения в 2007 году не соответствуют действующим нормативным документам по пожарной безопасности, срок эксплуатации установленного оборудования, согласно паспортов, истек. Кабельные линии используемые при монтаже АУПС не соответствуют требованиям по огнестойкости для данных систем, что нарушает п. 2 ст. 103 ФЗ № 123, и разработанного на его основании	ст. 83, п. 2 ст. 103 ТРoПБ, п. 54ППР № 1479, разд. 6 СП 484.1311500.2020	01.07.2022	

	п. 13.15.3 изм. 1 СП.5.13130.2009 с указанием на разд. 6 табл. 2 ГОСТ Р 53315-2009. Для бесперебойной эксплуатации требуется модернизация в соответствии действующими нормативными документами, после проведения проектных работ;			
2.	Ширина эвакуационного выхода с 1-го и со 2-го этажа (из групп) менее 1,2 метра, а именно: 0,6 метра;	ст. 51, 52 ТР о ПБ, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	01.07.2022	
3.	Эвакуационные металлические наружные лестницы со 2-го этажа, не соответствуют требованиям нормативных документов, а именно по уклону лестницы, по площади ступеней, по исполнению ограждений;	п. 4.4.1 и 5.2.1 СП 1.13130.2020	01.07.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

**В 3 квартале 2022 года.**

(квартал, год)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Красносулинскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области

старший лейтенант внутренней службы Петренко Р.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«18» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получило (а):

Кондратенко Татьяна Николаевна  
(подпись, печать)  
«Белоснежка»  
«18» июня 2021 г.

Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 1 «Белоснежка»

Кондратенко Татьяна Николаевна

(должность, ФИО)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575901

Владелец Задорожная Елена Петровна

Действителен с 09.06.2022 по 09.06.2023