

Администрация Красносулинского района
Ростовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад №1 «Белоснежка»
ОГРН 1026102080950 ИНН 6146003947
346314, Россия, Ростовская область,
Красносулинский район, п.Первомайский,
ул.Карла Маркса, дом № 42
тел. 89034732312

Начальнику ОНД и ПР по
Красносулинскому району УНД и ПР ГУ
МЧС России по Ростовской области
капитану внутренней службы

Р. С. Петренко

01.08.2022


г. №

16

Уважаемый Роман Сергеевич!

МБДОУ «Детский сад № 1 «Белоснежка» во исполнение Предписания № 61/1/37 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 18.06.2021 года, направляет Вам информацию о проведенных мероприятиях, направленных на устранение нарушений, выявленных в ходе внеплановой выездной проверки 18.06.2021 года:

1. Системы противопожарной защиты (АУПС, СО и УЭ), смонтированная в здании МБДОУ в 2007 году, не соответствует действующим нормативным документам по пожарной безопасности, срок эксплуатации установленного оборудования истек; кабельные линии, используемые при монтаже АУПС, не соответствуют требованиям по огнестойкости для данных систем, что нарушает п. 2 ст. 103 ФЗ № 123, и разработанного на его основании п. 13.15.3 изм. 1 СП. 5.13130.2009 с указанием на разд. 2 ГОСТ Р53315-2009. Для бесперебойной эвакуации требуется модернизация в соответствии с действующими нормативными документами, после проведения проектных работ – В 2020 году была разработана проектно-сметная документация «Автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МБДОУ Детский сад № 1 «Белоснежка» по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, п. Первомайский, ул. Карла Маркса, 42», получено Положительное заключение Государственной экспертизы от 08.12.2020 года. Ежегодно МБДОУ «Детский сад № 1 «Белоснежка» направляет письменные ходатайства в Управление образования Красносулинского района о необходимости выделения финансирования для устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности и проведения работ по замене Автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В 2021 году – исх. № 5 от 30.09.2021 г. (копия прилагается).

 Р. С. Петренко
01.08.2022.

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 1 «Белоснежка» был заключен контракт № 77 от 20.12.2021 года с ООО «СпасЭксперт» на проведение испытаний средств систем пожарной безопасности в помещении МБДОУ «Детский сад № 1 «Белоснежка», в ходе проведения испытаний установлено, что автоматическая пожарная сигнализация и системы оповещения и управления эвакуацией людей находится в удовлетворительном состоянии и работает в дежурном режиме – Протокол № НСОПБ.RU.PY 325.00110 от 30.12.2021 г. (копия прилагается)

2. Ширина эвакуационного выхода с 1-го и 2-го этажа (из групп) менее 1,2 метра, а именно: 0,6 метра - согласно п. 1.1 ч. 1 СП 1.13130.20 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» от 19.09.2020 взамен ранее действующего СП 1.13130.2009 «Настоящий свод правил устанавливает требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам из помещений, зданий и сооружений (далее - здания), а также требования пожарной безопасности к эвакуационным путям для наружных технологических установок. Требования свода правил распространяются на объекты защиты при их проектировании, изменении функционального назначения, а также при проведении работ по реконструкции, капитальном ремонте и техническом перевооружении в части, соответствующей объему указанных работ». Расширение наружных дверных проемов здания МБДОУ «Детский сад № 1 «Белоснежка» в рамках капитального ремонта не представляется возможным в связи с тем, что данный вид работ затрагивает несущие строительные конструкции и в соответствии с частью 14 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ является реконструкцией.

Для осуществления реконструкции здания детского сада в соответствии со статьями 47-49 Градостроительного кодекса РФ необходимо выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы. Капитальный ремонт здания дошкольного учреждения выполнялся в 2007 году, срок эксплуатации здания после проведения указанных работ составляет не менее 30 лет. По истечении данного срока при наличии финансирования и технического заключения о необходимости выполнения реконструкции здания детского сада будут выполнены соответствующие работы, в том числе и расширение дверных проемов.

В соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» «В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1_1 и 1_2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые

была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению».

Согласно п.1 п.п. 1 ст. 64 настоящего закона в отношении зданий (части зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 предусматривается проведение оценки пожарного риска. МБДОУ «Детский сад № 1 «Белоснежка» 27.11.2020 года выполнен Отчет по оценке пожарного риска, на объекте: МБДОУ «Детский сад № 1 «Белоснежка», расположенного по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, п. Первомайский, ул. Карла Маркса, 42. Согласно, выводу об условиях соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности установлено, что

Объект: МБДОУ «Детский сад № 1 «Белоснежка» по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, п. Первомайский, ул. Карла Маркса, 42, имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точки.

Кроме того, согласно п. 23 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 19.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» «При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В связи с этим прошу Вас при рассмотрении вопроса по исполнению предписания об устранении данного нарушения принимать во внимание вышеизложенное.

3. Эвакуационные металлические наружные лестницы со 2-го этажа, не соответствуют требованиям нормативных документов, а именно по уклону лестницы, по площади ступеней, по исполнению ограждений - по п. 3 Предписания № 61/1/37 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 18.06.2021 г. в части приведения к действующим требованиям пожарных лестниц МБДОУ «Детский сад № 1 «Белоснежка» Начальнику Управления образования Красносулинского района М.П. Дреминой было направлено письмо о выделении денежных средств на проведение ремонтных работ 2-х вертикальных пожарных лестниц исх. № 2 от 01.02.2022 г, на, которое получен ответ о составлении дефектного акта

дальнейшего составления сметной документации. В Дальнейшем, был составлен Акт по устройству пожарных лестниц МБДОУ «Детский сад № 1 «Белоснежка» (копия прилагается) и разработан локально-сметный расчет на ремонт 2-х эвакуационных лестниц с целью приведения их в соответствие, п.4.4.1 и 5.2.1. СП 1.13130.2020.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 1
«Белоснежка»



Е.П.Задорожная

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575901

Владелец Задорожная Елена Петровна

Действителен с 09.06.2022 по 09.06.2023