



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003

Телефоны: Секретарь: (863) 240-67-66. Факс: (863) 240-67-66. E-mail: gumchsro@61mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Красносулинскому району**

Почтовый адрес: ул. Ворошилова, 18, г. Красный Сулин, Ростовская область, 346350

E-mail: 11ogpn_rnd@mail.ru

Предписания № 199/ 1 / 83

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №1 «Белоснежка»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

начальником ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области старшим лейтенантом внутренней службы Петренко Романом Сергеевичем, в период времени с «13» декабря 2021 г. по «17» декабря 2021 г., проведена плановая выездная проверка в МБДОУ «Детский сад №1 «Белоснежка», по адресу: 346314, Ростовская область, Красносулинский район, п. Первомайский, ул. Карла Маркса, 42.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад №1 «Белоснежка» Задорожной Еленой Петровной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности о возможности дальнейшей эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) до их замены в установленном порядке.	абзац 4 пункта 54 ППР	01.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Начальник отделения

старший лейтенант внутренней службы

Петренко Р.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«17» декабря 2021 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил (а)

(подпись, печать)

«17» декабря 2021 г.



Заведующий МБДОУ

«Детский сад №1 «Белоснежка»

Задорожная Елена Петровна

(должность, ФИО)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575901

Владелец Задорожная Елена Петровна

Действителен с 09.06.2022 по 09.06.2023